

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району
Тульской области
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, тел.8(48735) 5-83-07

(дата составления акта)

г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

« 04 » мая 20 18 г.

(место составления акта)

15 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 15

по адресу/адресам: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18, территория
населенных пунктов муниципального образования Новольвовское Кимовского района
Тульской области

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: распоряжения начальника ОНД и ПР по Кимовскому району майора вн.
службы Маврина Михаила Владимировича № 15 от 24.04.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

Объекта защиты – территории населенных пунктов муниципального образования
Новольвовское Кимовского района Тульской области

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

«04» мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 часов в течении 2 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Кимовскому району ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Глава администрации муниципального образования
Новольвовское Винокурова Галина Витальевна 03.05.2018 года в 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Кимовского района
Тульской области по пожарному надзору начальник ОНД и ПР по Кимовскому району майор
внутренней службы Маврин Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Старший инспектор сектора ЖКХ Курочкина Оксана
Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	<p>Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения ко всем пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Населенные пункты: п. Новольвовск, ул. Центральная, д. 1а; п. Новольвовск, ул. Школьная, д. 16, д. Львово (бывшее СХТ); с. Краснополье, д. Каменка, д. Лопухиновка)</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п. 55</p>	<p>Старший инспектор сектора ЖКХ Курочкина Оксана Сергеевна.</p>
2	<p>Не в полном объеме обеспечена очистка (окос) территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности во всех 64 населенных пунктах.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п. 77</p>	<p>Старший инспектор сектора ЖКХ Курочкина Оксана Сергеевна.</p>
3	<p>Не обеспечена очистка от горючих отходов, мусора, тары. Допущено складирование ТБО (д. Алексеевка, с. Краснополье, д. Кропотово, д. Зубовка)</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п. 77</p>	<p>Старший инспектор сектора ЖКХ Курочкина Оксана Сергеевна.</p>

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

Винокурова Г.В.

_____ (подпись проверяющего)

Маврин М.В.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

_____ (подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении проверки № 15 от 24.04.2018 года:

Распоряжение от 12.04.2018 № 36 – Рк-1;

Распоряжение от 17.10.2014 № 43 – Р;

Договор от 29.12.2017 № 21;

Акт выполненных работ по огнезащите;

Перечень населенных пунктов МО Новольвовское;

Сведения об источниках противопожарного водоснабжения МО Новольвовское;

предписание № 15/1/1-3 от 04.05.2018 г

Начальник ОНД и ПР

по Кимовскому району Тульской области

майор вн. службы Маврин М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» мая 2018 г.



(подпись)
М.В.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации

Муниципального образования Новольвовское

Кимовского района

Винокурова Галина Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» мая 2018г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99